


Nr. 690 / 30.08.2022

APROB,

Inspector școlar general,
prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

Către

Unitățile de învățământ din Județul Mureș,

*În atenția doamnei/domnului director***Referitor:** *neconformități bază materială*

Ca urmare a adresei Ministerului Educației cu numărul 13121/24.08.2022, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Mureș cu numărul 690/26.08.2022, cu privire la concluziile controalelor de prevenire executate de personalul inspectoratelor pentru situații de urgență la unitățile de învățământ, vă transmitem următoarele:

➤ În urmă controalelor s-au constatat încălcări ale legislației privind apărarea împotriva incendiilor, unele dintre acestea fiind soluționate operativ pe timpul respectivelor acțiuni;

➤ În județul Mureș există unități de învățământ care funcționează fără autorizație, astfel este necesar să aduceți la cunoștința autorităților publice locale că, în calitate de proprietari/administratori, au obligația legală să ia toate măsurile care se impun astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime și de deplină siguranță.

Totodată, dorim să tragem un semnal de alarmă asupra celor mai importante deficiențe regăsite la unitățile de învățământ controlate:

- Exploatarea instalațiilor electrice în condiții care pot determina creșterea riscului de incendiu;
- Neechiparea sau nefuncționarea instalației de iluminat de securitate pentru evacuare;
- Neechiparea sau nefuncționarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare incendiu;
- Nedotarea sau nefuncționarea instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți interiori/exteriori;
- Neasigurarea condițiilor de evacuare a persoanelor în cazul producerii situațiilor de urgență;

- Verificarea periodică a instalațiilor electrice;
- Neefectuarea mentenanței periodice pentru instalațiile cu rol de apărare împotriva incendiilor.

Pe plan național, deficiențele prezentate mai sus, în special: scurtcircuitul electric, efectul termic al curentului electric și utilizarea necorespunzătoare a focului în aer liber (fumatul în spații nepermise), au fost principalele cauze de producere a incendiilor în peste 20 de unități de învățământ.

Luând în considerare aspectele semnalate, vă rugăm să dispuneți adoptarea măsurilor și soluțiilor concrete care se impun, în vederea eliminării deficiențelor constatate și a obținerii avizelor de securitate la incendii.

**Întocmit/Redactat,
Consilier tehnic-investiții,
ing. drd. Petru-Dragoș MORAR**

